



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WEJHEROWIE**

Wejherowo, dnia 07.02.2024r.

HS.9022.3.42.2024. AZ

**Hotel Victoria s.c.
ul. Zamostna 1
84-239 Bolszewo**

**ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOŚCI
WODY NA PŁYWALNI nr 4/2024**

Na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022r., poz. 1230) oraz po przeanalizowaniu:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia;
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią;
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;
- wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie przed wydaniem oceny,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza, że

w okresie od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.

jakość wody na pływalni

Kompleks basenowy Hotelu Victoria

Bolszewo ul. Zamostna 1

nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia kąpielących się.

1. Zarządzający pływalnią posiadał ustalony z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wejherowie harmonogram pobierania próbek wody. Ponadto:

- dokumentował bieżące obserwacje wody na pływalni;
- dokonywał systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń;
- rejestrował wyniki pomiaru jakości wody;
- podejmował stosowne działania naprawcze;
- prowadził badania jakości wody zgodnie z ustalonym harmonogramem.

2. Badania jakości wody na pływalni wykonywane były w laboratoriach posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody na pływalniach określonych w cyt. wyżej rozporządzeniu.

3. Ocena jakości wody doprowadzanej na pływalnię.

Pływalnia zaopatrywana jest w wodę z wodociągu publicznego „Gościcino”.

W oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wydał bieżące oceny jakości wody nr 53/24 z dnia 07.02.2024r. w której stwierdził, że woda z ww. wodociągu jest przydatna do spożycia przez ludzi

4. Ocena jakości wody na pływalni

a) Woda wprowadzana do niecki jacuzzi z systemu cyrkulacji

liczba punktów pobierania próbek wody:	1
liczba badań ogółem:	13
liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej:	12
liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie:	1

Oznaczane parametry	Najwyższa dopuszczalna wartość	Ilość oznaczeń ogółem	Ilość badań z przekroczeniem	Maksymalna wartość przekroczenia	Minimalna wartość przekroczenia
Parametry mikrobiologiczne					
Pseudomonas aeruginosa w 100 ml wody	0	13	1	>100	-
Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h w 1 ml wody	<20	12	1	28	-
Legionella sp. w 100 ml wody	0	6	1	2600	
Parametry fizykochemiczne					
Chlor związany	<0,2	13	1	0,74	-
Prowadzone działania naprawcze w celu poprawy jakości wody:	W celu poprawy jakości wody przeprowadzono; - dezynfekcję i płukanie kranów poboru wody. - jacuzzi okresowo wyłączone z użytku, -urządzenia jacuzzi zdezynfekowano -wodę w niecce jacuzzi i wodę wprowadzaną do niecki z systemu cyrkulacji przechlorowano. Powtórne badania wody potwierdziły skuteczność przeprowadzonych czynności				

b) Woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji

liczba punktów pobierania próbek wody:	1
liczba badań ogółem:	13
liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej:	12
liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie:	1

Oznaczone parametry	Najwyższa dopuszczalna wartość	Ilość oznaczeń ogółem	Ilość badań z przekroczeniem	Maksymalna wartość przekroczenia	Minimalna wartość przekroczenia
Parametry mikrobiologiczne					
Pseudomonas aeruginosa w 100 ml wody	0	13	1	28	-
Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h w 1 ml wody	<20	12	1	239	-
Parametry fizykochemiczne					
Chlor związany	<0,2	13	1	0,42	-
Prowadzone działania naprawcze w celu poprawy jakości wody:	W celu poprawy jakości wody przeprowadzono dezynfekcję i płukanie kranów poboru wody. Powtórne badania wody potwierdziły skuteczność przeprowadzonych czynności				

c) Woda w nieszce jacuzzi

liczba punktów pobierania próbek wody:	1
liczba badań ogółem:	25
liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej:	24
liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie:	1

Oznaczone parametry	Najwyższa dopuszczalna wartość	Ilość oznaczeń ogółem	Ilość badań z przekroczeniem	Maksymalna wartość przekroczenia	Minimalna wartość przekroczenia
Parametry mikrobiologiczne					
Legionella sp. w 100 ml wody	0	14	1	191	-
Parametry fizykochemiczne					
Chlor związany	<0,3	25	1	0,7	-
Chlor wolny	0,7-1,0	25	1	0,51	-
Prowadzone działania naprawcze w celu poprawy jakości wody:	W celu poprawy jakości wody przeprowadzono; - dezynfekcję i płukanie kranów poboru wody. - jacuzzi okresowo wyłączone z użytku, - urządzenia jacuzzi zdezynfekowano - wodę w nieszce jacuzzi i wodę wprowadzaną do niecki z systemu cyrkulacji przechlorowano. Powtórne badania wody potwierdziły skuteczność przeprowadzonych czynności				

d) Woda w nieszczelności basenowej/ niecka hamowni zjeżdżalni

liczba punktów pobierania próbek wody:	2				
liczba badań ogółem:	25				
liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej:	24				
liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie:	1				
Oznaczone parametry	Najwyższa dopuszczalna wartość	Ilość oznaczeń ogółem	Ilość badań z przekroczeniem	Maksymalna wartość przekroczenia	Minimalna wartość przekroczenia
Parametry fizykochemiczne					
Chlor związany	<0,3	25	1	0,52	-

5. Ocena jakości ciepłej wody użytkowej (woda z natrysków).

W okresie sprawozdawczym pobrano 2 próbki ciepłej wody użytkowej z natrysków w celu oceny stopnia skolonizowania sieci wodociągowej bakteriami Legionella sp.

Jakość ciepłej wody użytkowej odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022r., poz. 1230).

6. Zgodnie z wymaganiem § 7 cytowanego rozporządzenia zarządzający pływalnią w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie internetowej informuje o ostatniej zbiorczej ocenie jakości wody na pływalni dokonanej przez właściwego inspektora sanitarnego.



p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Wejherowie

Zdzisław Westa